

Leszno, dnia 09.08.2024 r.

Nr rej. 120359-53-K036-Nk01/24



240808084758765120359

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 12
64-100 LESZNO

NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a^(*) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1614, z późn. zm.), po przeprowadzeniu kontroli w dniu (-ach): 24,31.07; 7,9.08.2024 r.

nakazuję:

1. Dokonać aktualizacji instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, z uwzględnieniem aktualnych:
 - wykazów osób uprawnionych i osób upoważnionych do wykonywania określonych prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;
 - prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi;
 - ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego obecność napięcia;
 - określenia zasad organizacji oraz narzędzi i środków ochronnych, które stosuje się podczas prowadzenia prac pod napięciem.

Termin wykonania: 31.10.2024

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 QW001,
- art. 207 § 2 pkt.1 i art. 237⁴ § 2 w zw. z art. 237¹⁵ § 2 QW003,
- § 33 w zw. z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830),

2. Dokonać okresowej aktualizacji instrukcję eksploatacji dla instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Termin wykonania: 30.09.2024

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 QW001,
- art. 207 § 2 pkt.1 i art. 237⁴ § 2 w zw. z art. 237¹⁵ § 2 QW003,
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210),

3. Opracować aktualny wykaz osób upoważnionych, uprawnionych do wystawiania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne.

Termin wykonania: 30.09.2024

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 QW001,
- art. 207 § 2 pkt.1, w zw. z art. 237¹⁵ § 2 QW003,
- § 5 ust. 2 w zw. z § 33 pkt 1 i 2 a) i § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210),

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy Poznaniu adres: 60-324 Poznań, Marcelesińska 90

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec inspektora pracy, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

[AJ]

(*) – niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR PRACY

mgr inż. Agata Jaroszczuk

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Wiceprezes Zarządu

Robert Florczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Barbara Rzeźniczak

ENERGETYKI CIEPŁEJ

(4) Spółka z o.o.

4-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12

tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73

KON 410020850 NIP 697-001-16-74