

Leszno, dnia 09.08.2024 r.

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 120359-53-K036-Ws01/24



240808084937462120359

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 12
64-100 LESZNO

WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1614, z późn. zm.) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 24,31.07; 7,9.08.2024 r.

wnoszę o:

1. Wskazywanie w pisemnych poleceniach wykonanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych koordynującego pracę oraz odnotowywanie i potwierdzanie przez poleceniodawcę dokonywanych poprawek w poleceniu pisemnym.

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 8 QW001,
- art. 207 § 2 pkt 1 i 2 w zw. z art.237¹⁵ § 2 QW003,
- § 28 ust. 5 w zw. z § 33 pkt 3b rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210),

Uzasadnienie:

W czasie kontroli ustalono, że w pisemnych poleceniach wykonania prac nr 1 i nr 2 z dnia 25.06.2024r. nie wskazano koordynującego oraz dokonano z parafkami zmian godzin planowanego rozpoczęcia i zakończenia pracy, bez odnotowania dokonanych zmian w pkt 9 polecenia – zmiany w poleceniu i potwierdzeniu ich przez poleceniodawcę. Powyższe jest niezgodne z § 28 ust. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210).

2. Wskazywanie w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku elektryk oraz automatyk w działaniach korygujących zintegrowanych z prowadzoną działalnością środków profilaktycznych, w tym dotyczących odniesienia do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 8 QW001,
- art. 226 pkt 1 QW003,
- § 39a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),

- w zw. z § 33 i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210),

Uzasadnienie:

W czasie kontroli ustalono, że w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku elektryk i automatyk, w działaniach korygujących nie wskazano m.in. odniesienia się do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, w tym stosowaniu procedur pisemnych poleceń na wykonanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Powyższe jest niezgodne z § 39a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088).

3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez zespół powypadkowy w składzie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 8 QW001,
- art. 234 i art. 237 § 1 QW003,
- § 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870),

Uzasadnienie:

W czasie kontroli ustalono, że okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy w 2023r. i 2024r., zbadał zespół powypadkowy w skład, którego wchodziła służba bhp oraz przedstawiciel pracowników, nie zapewniono udziału Społecznego Inspektora Pracy. Powyższe jest niezgodne z § 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870) .

4. Przedstawianie w protokołach powypadkowych szczegółowych okoliczności, istotnych dla przyczyn zdarzenia wypadkowego.

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 8 QW001,
- art. 234 § 1, art. 235, art. 236 i art. 237 QW003,
- § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870),

Uzasadnienie:

W trakcie kontroli ustalono, że w protokołach nr 001/2023 i nr 001/2024 nie wskazano szczegółowych, istotnych dla przyczyn zdarzenia okoliczności. Powyższe jest niezgodne z § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870) .

5. Przedstawianie w protokołach powypadkowych wniosków i zaleceń profilaktycznych, adekwatnych do przyczyn zdarzenia.

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 8 QW001,
- art. 234, art. 236 i art. 237 QW003,
- § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870),

Uzasadnienie:

W trakcie kontroli ustalono, że w protokołach powypadkowych nr 001/2023 i nr 001/2024 nie wskazano adekwatnych do przyczyn zdarzenia wniosków i zaleceń profilaktycznych. Powyższe

jest niezgodne z art. 234 § 1 i art. 236 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465).

6. Przechowywanie w aktach osobowych zatrudnionych pracowników zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

- § 3 pkt. 2h rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm. oraz z 2023 r. poz. 879),

Pouczenie:

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[AJ]

INSPEKTOR PRACY

mgr inż. Agnieszka Teraszczuk
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

(*) – niepotrzebne skreślić

Wiceprezes Zarządu

Robert Florczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Barbara Rzeźniczak

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

(4) Spółka z o.o.

64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12

tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73

REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

